# 7 ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование устройств – любым видом транспорта.

Условия транспортирования устройств в части воздействия механических факторов – по условиям Ж ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов по условиям хранения 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150. На допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 12 мес.

Транспортная упаковка с изделием должна быть закреплена так, чтобы исключить возможность ее перемещения и соударения при транспортировании.

При погрузочно-разгрузочных работах изделие должно предохраняться от падения.

# 8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | выполнившего работу | проверившего работу |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

К обслуживанию и ремонту преобразователей частотных ПЧС75 ПИШБ.656437.002 должен допускаться квалифицированный эксплуатационный персонал, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже III, прошедший специальный инструктаж и допущенный к указанной работе.

Окружающая среда не взрывоопасная, с атмосферой типа 2 по ГОСТ 15150, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью и водяными парами, с относительной влажностью не более 85 %.

# 10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Поскольку устройство не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальные методы утилизации не предусматриваются.

Преобразователь частотный ПЧС75

# П А С П О Р Т

ПИШБ. 656437.002 ПС

2010 г.

## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение питания, В | 380; |
| Номинальный ток силовой цепи, А | 250; |
| Масса, кг | 315; |
| Габаритные размеры, ш×в×г | 760×1687×568. |

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование изделия | ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ | Кол-во | Прим. |
|---|---|---|---|
| Комплект поставки | | | |
| Преобразователь частотный | ПИШБ.656437.002 | | |
| Паспорт, экз. | ПИШБ.656437.002ПС | | |

## 3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы, не менее - 8 лет.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя в складских помещениях с момента изготовления, месяцев, не менее – 12 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, мес., не менее – 12 месяцев.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества преобразователя частотного ПЧС75, требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийное обслуживание устройства осуществляет предприятие-изготовитель:

ОАО СКТБПЭ «Потенциал».

Адрес предприятия-изготовителя: пр-кт Московский, 138-А

г. Харьков, 61037, Украина

Тел./Факс: (057) 717-49-10

E-mail: mail@sktbpe.com

## 4 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Преобразователь частотный ПЧС75 ПИШБ.656437.002, зав. № _____ (заводской номер)

упаковано ОАО СКТБПЭ "Потенциал"

_____ (должность) _____ (личная подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (год, месяц, число)

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Проверка | Результат |
|---|---|
| Испытание электрической прочности изоляции цепи 380 В напряжением 2500 В переменного тока, в течение 1 мин. (« √ » - выдержала). | |
| Измеренное сопротивление изоляции цепи 380 В при нормальных климатических условиях составляет, МОм, не менее | |

Преобразователь частотный ПЧС75 ПИШБ.656437.002 _____ (месяц, год изготовления)

и принято в соответствии с требованиями технической документации и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК: _____ (личная подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (год, месяц, число)

МП

## 6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала эксплуатации | после последнего ремонта | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |